

**锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市
政道路项目施工/标段
答疑文件 01 号**

各投标人：

现对本工程招标文件进行答疑，根据招标文件的约定，本答疑文件是招标文件的组成部分。

提问 1：交安工程-JA-05-交通平面图（01）中预留天网、电子警察杆件 悬臂 7m 是否在本次招标范围内？

答：经复核，图纸已清晰描述，具体以图纸、CJZ 清单为准。

提问 2：Φ9.5m 顶管工作井、顶管作业存在土方开挖或外运，是否存在清单漏项？

答：经复核，清单无漏项已包含在清单项“Φ9.5m 顶管工作井”综合单价中，具体以 CJZ 清单为准。

提问 3：排水设计说明六.4.3 明确“顶坑和接收坑回填 检查井浇筑完成后进行工作坑回填，绿化带及人行道下回填采用原槽开挖合格土石，压实系数不小于 0.90，车行道下采用砂砾石回填，压实系数不小于 0.95，绿化带范围内地面以下 80cm 回填根植土”，顶坑回填是否存在漏项？

答：经复核，清单无漏项具体以 CJZ 清单为准。

提问 4：交安工程《工程数量表》显示有信号机一台，清单是否存在漏项？且图纸未明确信号机安装位置。

答：经复核，清单无漏项具体以 CJZ 清单为准。

提问 5：清单编号 040203007025 10cm 商品混凝土基础 68.04m²，请明确施工部位

答：经复核，图纸已清晰描述，具体以图纸、CJZ 清单为准。

提问 6：清单编号 040203007028 50 厚 4-6mm 粒径 C25 透水混凝土面层、清单编号 040203007029 150 厚 8-10mm 粒径 C25 透水混凝土面层 45 平方米 请明确施工

部分

答：经复核，图纸已清晰描述，具体以图纸、CJZ 清单为准。

提问 7：请明确清单项中【临时便道】分项工程施工部位？

答：经复核，图纸已清晰描述，具体以图纸、CJZ 清单为准。

提问 8：现场踏勘已建小区出入口存在管网反水，对工程施工存在影响，本次招标是否迁改、接驳？

答：经复核，图纸已清晰描述，具体以图纸、CJZ 清单为准。

提问 9：祝国寺东路东段配套市政道路项目终点接现状锦阳大道处，涉及雨水管网 Y10-Y13 开挖，现场存在大量树木、植被,是否移栽？是否存在漏项？

答：经复核，清单无漏项具体以 CJZ 清单为准。

招标人：成都兴锦生态建设投资集团有限公司

招标代理机构：四川华通建设工程造价管理有限责任公司

2026 年 08 月 20 日