

合一电缆试验，计量按（根·次）计取，该部分费用是否包含在此次招标范围内。

回复：费用包含在整体调试费用中。

9. 该项目需使用市政已建电力通道，电力通道占用维护费是否包含在此次招标范围内。

回复：不涉及。

10. 图纸 D0101-24 包含电缆路径标志桩做法，清单未见标志桩列项（仅有电缆标识贴 80 个，警示带已含在排管清单特征内），请澄清是否漏项。

回复：以招标工程量清单为准。

11. 拆除混凝土路面及恢复仅 130m²，而排管总长约 195m（含 C25 包封、过街钢管排管 45m），根据招标图纸排管断面图，该项工程量明显不足，请核实是否调整。

回复：以招标工程量清单为准。

12. 工期矛盾：招标公告及前附表 1.3.2（★条款）为“计划总工期 40 日历天”，而专用合同条款 7.5.2 约定“承包人应自批复开工日期后 90 天内完成所有工作内容的施工并竣工验收合格”，逾期违约金自 90 天后起算。请澄清实际考核工期。

回复：专用合同条款 7.5.2 中的“承包人应自批复开工日期后 90 天内完成所有工作内容的施工并竣工验收合格”，以招标公告及投标人须知前附表的计划工期 40 日历天为准。

13. 招标文件专用条款“合同价格形式”栏为“/”（未填写），请明确合同价格形式。

回复：以专用合同条款 12.1 合同价格形式中的固定综合单价合同为准。

14. 图纸 D0101-06 图签图名为“10kV 环网柜 1#系统图”，该图是否为 2#系统图，请明确。

回复：图纸 D0101-06 图签图名为 2#系统图。

招标人：成都蜀景天建设投资有限公司

招标代理机构：四川映池工程管理有限公司

2026 年 09 月 17 日