

崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）施工一标段答疑文件 01 号

致各潜在投标人：

现对该项目招标进行招标答疑，按招标文件要求，本次答疑文件作为招标文件的组成部分。
具体内容如下：

问题 1：一、1250KVA 箱变：1、高压出线柜：图上上画的是负荷开关，清单用的是真空断路器；2、低压补偿柜：图上补偿容量写的 500kvar，清单上显示的是 400kvar；3、低压出线柜：图上写的是框架断路器 ACB-1250，画的是隔离开关 二、630KVA 箱变：1、高压出线柜：图上上画的是负荷开关，清单用的是真空断路器；2、低压进线柜的框架断路器用的 ACB-3200/3P2500A 抽屉式；3、低压补偿柜：图上补偿容量写的 250kvar，清单上显示的是 400kvar；4、低压出线柜：3 个 800A，2 个 400A，1 个 200A 塑壳，总隔离开关 HD13BX-2500/31。三、800KVA 箱变：1、高压出线柜：图上上画的是负荷开关，清单用的是真空断路器；2、低压进线柜的框架断路器用的 ACB-3200/3P2500A 抽屉式；3、低压补偿柜：图上补偿容量写的 320kvar，清单上显示的是 400kvar 请明确以上内容！。

答：以招标工程量清单为准。

问题 2：7kW 立柱式慢充桩：图纸及材料明细表中开列了量，但是招标清单中没有对应的清单，该设备采购及安装是否属于本工程，若属于招标控制价及工程量清单是否漏了此项？。

答：该设备采购及安装不属于本工程，以招标工程量清单为准。

本项目未涉及实质性变更，开标时间不做调整。

招标人：崇州市蜀州交通发展有限公司

招标代理机构：四川精正建设管理咨询有限公司

2026 年 08 月 25 日